Лічильник води СТ 15-110 Q_3:2,5 №

СТ 20-130 Q_3:4,0 31858917

Виготовлено TEKSAN T 50 °C 90 °C

R 100 X 160

Повірено 10.2021

Дата продажу

Продавець Підпис продавця

Дата встановлення та введення в експлуатацію

Виконавець Підпис виконавця

ВІДОМОСТІ ПРО ПОВІРКУ ПІД ЧАС ЕКСПЛУТУВАННЯ

- Міжповірочний інтервал в Україні - 4 роки

Дата проведення повірки	Результати повірки	Підпис повірника та відбиток повірочного клейма



СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

Однострумневі лічильники води СТ15; СТ20

Настанова щодо експлуатування

Сертифікат перевірки типу № UA.TR.001.250.19

TEKSAN



Виробник: Teksan Teknolojik Ölçüm Sistemleri San. Tic. A.Ş. (Celalmese Mahallesi Resadiye Caddesi 195, Sokak No:5 34794 Çekmeköy/Istanbul, Turkey)

Настанова щодо експлуатування містить інформацію щодо призначення, технічних характеристик, опису конструкції, принципу роботи, монтажу і експлуатування однострумневих турбінних крильчастих лічильників води СТ15, СТ20 (далі - лічильник СТ).

ПРИЗНАЧЕННЯ

Лічильники СТ призначені для вимірювань, і за ДСТУ 2874-92 використаного об'єму води, що протікає по трубопроводу. Лічильники занесені до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки.

Лічильники можуть бути використані для обліку, у тому числі комерційного, кількості та споживання води на об'єктах комунального господарства.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			Розмір DN	15 (1/2")	20 (3/4")
Перевантажувальна витрата Q_4			м³/год	2.5	3.125
Номінальна витрата Q_3			м³/год	1.6	2.5
Перехідна витрата Q_2 для	R100	м³/год		25	40
	R160			40	64
Мінімальна витрата Q_1 для	R100	м³/год		16	25
	R160			10	16
Діапазон показів лічильного механізму			л	0.05	
Максимальне фіксування об'єм			м³	99999	
Максимальна допустима похибка			бар	16	
Механічний клас				M	
Температура навколишнього середовища			°C	від +5 до +55	